

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm. – dalej „PZP”) udziela następujących odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku administracyjnego - podwójnej kancelarii leśnictw Garwół i Smogorzów na działce ewid. nr 754/294” (dalej „SWZ”), wniesiony do Zamawiającego w dniu 18.05.2022 r.

Pytanie nr 1:

„Szanowni Państwo, w nawiązaniu do przetargu „Budowa budynku administracyjnego - podwójnej kancelarii leśnictw Garwół i Smogorzów” prosimy o odpowiedź czy dopuszczają Państwo (i projektant) zmiany materiałowe/konstrukcyjne oraz usprawnienia technologiczne do budowy ww. obiektu względem pierwotnej dokumentacji. Proponujemy wykonanie ww. obiektu w technologii szkieletowej prefabrykowanej: - ściana zewn.: od wewnątrz farba biała / szpachlowanie łączeń / płyta gipsowo-włóknowa fermacell / konstrukcja drewniana 14,5x4,5 + wełna mineralna / płyta gipsowo-włóknowa fermacell / klej poliuretanowy / styropian fasadowy / podkład gruntujący pod tynk s.-s. / siatka elewacyjna / klej do zatapiania siatki / tynk silikatowo-sylikonowy - ściana wewn.: od wewnątrz farba biała / szpachlowanie łączeń / płyta gipsowo-włóknowa fermacell / konstrukcja drewniana 9,5 x 4,5 + wełna mineralna / płyta gipsowo-włóknowa fermacell / szpachlowanie łączeń / wewnątrz farba - strop: sufit podwieszany g-k szpachlowany i malowany na biało / ruszt / wełna mineralna + konstrukcja - pas dolny wiązara drewno C24. Inne ewentualne zmiany dotyczą: - fundament: płyta fundamentowa (50 cm piasku ubitego, 20 cm styropianu EPS 100 / beton C20/25 W8, zbrojenie rozproszone stalowe 25kg/m3 oraz zbrojenie łączone strzemionami pod ścianami zewnętrznymi); - dach: dachówka betonowa / łaty + kontrłaty / membrana / konstrukcja wiązarowa z suchego drewna konstrukcyjnego C24. Z góry dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza zmian materiałowo/konstrukcyjnych do budowy obiektu będącego przedmiotem niniejszego postępowania względem pierwotnej dokumentacji.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 PZP, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.miniportal.uzp.gov.pl oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Wołów: www.wolow.wroclaw.lasy.gov.pl.

(podpis Nadleśniczego)